



Anmerkung
 Kabellegung: NYY-J 5x16mm² / 1kV
 Kabeltyp:
 zeichn. Darstellung:
 geplant
 Bestand

Legeliefer:
 - in Seitenbereichen ohne Bäume: 0,8m uOK Gelände.
 - in Muldenbereichen ohne Bäume: 0,8m uOK Gelände/ Fahrbahn.
 - in Bereichen von Einfahrten offene Verlegung/ Durchörterung/ Bohrung in Schutzrohr: 0,8m uOK Gelände/ Fahrbahn.
 - Querungen von Straßen offene Legung/ Durchörterung/ Bohrung in Schutzrohr: 1,2m uOK Fahrbahn.

Abdeckung: Kabelwanneband "gelb" in halber Grabentiefe
Kabelmarkstein: - bei Richtungsänderungen
 - bei Abzweigmuffen

Schutzrohr:
 - Schutzrohrlänge
 - Anzahl der Schutzrohre
 - Durchmesser Schutzrohr
 - Material

5,0m, 1x63 PVC
 0 Verlegeart
 0,8m uOK E Verlegtiefe unter E, F, G und RS (Einfahrt, Fahrbahn, Gelände und Rohrsohle)

0 - Verlegung im offenen Kabelgraben
 B/P - Verlegung im Bohr- / Pressverfahren
 H - gesteuertes Horizontalspülbohrverfahren

Beleuchtung:
 (1) lfd. Leuchten Nr.
 13,7W; 6,0m; (2) 5° Neigung
 2,123m; 3,000k Leuchtentyp
 Lichtpunkthöhe/ Farbtemperatur
 Lampenleistung/ Lichtstrom

(1) - Leuchte: Siteco Beleuchtungstechnik GmbH
 Streetlight mini LED-5,587m; 4,000k
 Bestell-Nr.: 5XC2G4E08FE; S11,2 P1,0
 (2) - Leuchte: Siteco Beleuchtungstechnik GmbH
 Streetlight mini LED-2,123m; 3,000k
 Bestell-Nr.: 5XC2C5E08GE; P1,0a
 (3) - Leuchte: Siteco Beleuchtungstechnik GmbH
 Streetlight mini LED-3,483m; 4,000k
 Bestell-Nr.: 5XC2C4E08FE; P1,0a
 (4) - Leuchte: Siteco Beleuchtungstechnik GmbH
 Streetlight mini LED-3,036m; 3,000k
 Bestell-Nr.: 5XC2A5E08GE; S11,2a

Leuchten
 geplante Leuchte
 Bestandsleuchte
 Demontage Leuchte/ Demontage Freileitung

Ingenieurbüro: Ingenieurbüro Hirsch GmbH Planen und Beraten Hoch-, Tief- und Strassenbau	Scholtzenstrasse 1 16816 Neuruppin Telefon: 03391 / 506424 Fax: 03391 / 506425	bearbeitet 10/2025 U. Schulz	Datum	Zeichen
		gezeichnet 10/2025 N. Barke		
		geprüft		

Stadt Falkensee
 Falkenhagener Straße 43/ 49
 14612 Falkensee

Entwurfspannung

Stadt Falkensee
 Humboldtallee
 (zw. Spandauer Straße und Fröbelstraße)
 TO. Straßenbeleuchtung

Blatt Nr. 3 von 5
 Reg. Nr. 25 1001-01

Zeichen

bearbeitet
gezeichnet
geprüft

Maßstab:
1:250

Aufgestellt

Datum _____ Unterschrift _____