

Anmerkung

Kabellegung:
Kabeltyp: **NYY-J 5x16mm² / 1kV**

zeichn. Darstellung:
geplant **-----**
Bestand **-----**

Legetiefe:
- in Seitenbereichen ohne Bäume: 0,8m uOK Gelände.
- in Muldenbereichen ohne Bäume: 0,8m uOK Gelände/ Fahrbahn.
- in Bereichen von Einfahrten offene Verlegung/ Durchörterung/ Bohrung in Schutzrohr: 0,8m uOK Gelände/ Fahrbahn.
- Querungen von Straßen offene Legung/ Durchörterung/ Bohrung in Schutzrohr: 1,2m uOK Fahrbahn.

Abdeckung: Kabelwarnband "gelb" in halber Grabentiefe
Kabelmerkstein: - bei Richtungsänderungen
- bei Abzweigmuffen

Schutzrohr:
Schutzrohrlänge
Anzahl der Schutzrohre
Durchmesser Schutzrohr
Material


5,0m, 1x63 PVC
0 Verlegeart
0,8m uOK E Verlegetiefe unter E, F, G und RS (Einfahrt, Fahrbahn, Gelände und Rohrsohle)

0 - Verlegung im offenen Kabelgraben
B/P - Verlegung im Bohr- / Pressverfahren
H - gesteuertes Horizontalspülbohrverfahren

Beleuchtung:
(1) - lfd. Leuchten Nr.
13,7W; 6,0m; C2) 5° - Neigung
2.123lm; 3.000k - Leuchtyp
- Lichtpunkthöhe/ Farbtemperatur
- Lampenleistung/ Lichtstrom

(1) - Leuchte: Sitemco Beleuchtungstechnik GmbH Streetlight mini LED-5,587lm; 4,000k Bestell-Nr.: 5XC2G4E08HE; S112 P10
(2) - Leuchte: Sitemco Beleuchtungstechnik GmbH Streetlight mini LED-2,123lm; 3,000k Bestell-Nr.: 5XC2C5E08GE; P10a
(3) - Leuchte: Sitemco Beleuchtungstechnik GmbH Streetlight mini LED-3,483lm; 4,000k Bestell-Nr.: 5XC2C4E08FE; P10a
(4) - Leuchte: Sitemco Beleuchtungstechnik GmbH Streetlight mini LED-3,036lm; 3,000k Bestell-Nr.: 5XC2A5E08GE; S112a

Leuchten
geplante Leuchte
Bestandsleuchte
Demontage Leuchte/ Demontage Freileitung

1. Änderung	Änderung der Leuchtenstandorte	13.01.2026	N. Barke
Ingenieurbüro:		Datum	Zeichen
 Ingenieurbüro Hirsch GmbH Scholtzenstrasse 1 16816 Neuruppin Telefon: 03391 / 506424 Fax: 03391 / 506425	bearbeitet	12/2025	U. Schulz
	gezeichnet	12/2025	N. Barke
	geprüft		

Stadt Falkensee
Falkenhagener Straße 43/ 49
14612 Falkensee

Blatt Nr. 2 von 2
Reg. Nr. 25 1001-02

Ausführungsplanung

Stadt Falkensee
Schopenhauerstraße
(zw. Berliner Straße u. Fichtestraße)
T0. Straßenbeleuchtung

bearbeitet
gezeichnet
geprüft

Maßstab: 1:250

Aufgestellt

Datum _____
Unterschrift _____